

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	
ГБДОУ детский сад № 45 Пушкинского района СПб	ОГРН 1147847180601
<small>(полное и сокращенное наименование объекта)</small>	

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)	ОКВЭД 80.10.1
--	---------------

Форма собственности | Собственность субъекта РФ

(указывается форма собственности по ОКФС)

ОКФС 13

Организационно-правовая форма

Бюджетная

ОКОПФ 20903

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Заведующий

Акулич Елена Владимировна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел.(812) 320-40-81,
320-40-81

Факс (812) 320-40-81,
320-40-81

E-mail объекта

Spb.slavyankasad45@mail.ru

Юридический адрес объекта

196634

Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка,
Ростовская улица, д. 25, корп. 1, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

196634

Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка,
Ростовская улица, д. 25, корп. 1, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 45 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

196601

Санкт – Петербург, город Пушкин,
Октябрьский бульвар., д. 24.

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга Берестов
Дмитрий Васильевич

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел.466-66-12

Факс 466-66-12

E-mail руководителя вышестоящей организации

rono@tupush.gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД № 45 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ГБДОУ детский сад № 45 Пушкинского района СПб

ОГРН

1147847180601

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

ОКВЭД
80.10.1

Форма собственности | Собственность субъекта РФ

(указывается форма собственности по ОКФС)

ОКФС 13

Организационно-правовая форма

Бюджетная

ОКОПФ 20903

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя
 объекта**

Заведующий

Акулич Елена Владимировна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел.(812) 320-40-81,
320-40-81

Факс (812) 320-40-81,
320-40-81

Е-mail объекта

Spb.slavyankasad45@mail.ru

Юридический адрес объекта

196634

Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка,
Ростовская улица, д. 25, корп. 1, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

196634

Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка,
Ростовская улица, д. 25, корп. 1, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД № 45 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации
 (собственника)**

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

196601

Санкт – Петербург, город
Пушкин, Октябрьский бульвар,
д. 24.

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации
Пушкинского района
Санкт-Петербурга Берестов
Дмитрий Васильевич

**Телефон, факс руководителя вышестоящей
 организации**

Тел.466-66-12

Факс 466-66-12

Е-mail руководителя вышестоящей организации

rono@tupush.gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	196634 Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка Ростовская улица, д. 25, корп. 1, лит. А										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	5373,21										
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3										
Кадастровый номер объекта	78	42	0018	304	2628	9					
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.											все
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.											все
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	НЕТ										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
-----	--	---	---	--	---	--	------------

					<p>Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.</p>	Единица измерения	<p>Фактическое значение</p> <p>(для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)</p>	<p>Нормативное значение</p>		
--	--	--	--	--	---	-------------------	--	-----------------------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.	Пути пешеходного движения									
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Путь				Ширина пешеходных путей «К»	м	6	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д,5	
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,03	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д,5	
		1			Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	Нет		п.4.3.4, рис.Д,4	
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	Нет			
1.	Наружные лестницы									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Лестница наружная	1			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1			Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		
		1			Ширина марша лестниц «О»	м	3	Не менее 1,35		
		1		1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О». «С»	м	Двух уровневые: 0,7 и 0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0		1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет		п.5.2.11	
		1			Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 4.1.12	
		1			Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да			

		1			Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,28	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3 Пандусы: стационарные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Пандус стационарный	1	0		Уклон пандуса «К»	соотношение , (%)	8,00%	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		1			Ширина между поручнями «К»	м	1,2	0,9- 1,0	п. 4.1.14	

		1			Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		1			Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
		1			Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	2,2	1,5		
		1			Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,8	1,5		
		1			Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 4.1.16	
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п. 4.1.16	
		1			Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2. Наружные лестницы										
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Наружная лестница	1			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1			Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		
		1			Ширина марша лестниц «О»	м	3	Не менее 1,35		
		1			Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Двух уровневые: 0,7 и 0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет		п.5.2.11	
		1			Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	Да		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	Нет			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
2. Пандусы: стационарные										
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Пандус стационарный	1			Уклон пандуса «К»	соотношение , (%)	8,00%	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		1			Ширина между поручнями «К»	м	1,2	0,9- 1,0	п. 4.1.14	

	1			Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования	
	1			Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7			
	1			Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	2,2	1,5			
	1			Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,8	1,5			
	1			Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 4.1.16		
	0	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п. 4.1.16		
	1			Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
2.5 Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6 Входные площадки										
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Входная площадка входного узла	1			Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п. 5.1.3	
		1			Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		1			Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п. 5.1.3	
		1			Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,02	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		1			Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-«К»	соответствие	Да 1,8 м		п. 5.1.3	
		1			Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	Да 2,2 м		п. 5.1.3	
2.7 Входные тамбуры										
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Входной тамбур №1	1			Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	2,2 м	Не менее 1,5	5.1.7.	
	Входной тамбур №2	1			Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	2,2 м	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные										

	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Входная дверь №1	1			Ширина в свету »К»	м	1,45	Не менее 1,2	п. 5.1.4
		1			Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0.,01	Не более 0,014	
		1			Обозначение символом входа дорступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.1, п. 5.1.6
	Входная дверь №2	1			Ширина в свету »К»	м	1,45	Не менее 1,2	п. 5.1.4
		1			Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0.,01	Не более 0,014	
		1			Обозначение символом входа дорступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.1, п. 5.1.6
2. Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2. Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3 Пути движения внутри здания									
□ Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Коридор				Ширина «К»	м	4	Не менее 1,5	п. 5.2.1
□ Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Дверные проемы	1			Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4
		1			Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014	п. 5.2.4
		1			Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	Да		п. 5.4.1
□ Внутренние лестницы									
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Внутренняя лестница №1	1			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012
		1			Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17	
		1		1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Вдоль одной стороны: двух уровневые 0,7 и 0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15
		1			Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,12	0,27-0,33	
		0		0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	Нет		п. 5.2.11
		1			Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
		1			Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	3,6	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0			Открытые ступени (без подступенков)	соответствие	Да		п. 5.2.9

				не допускаются «О», «С»					
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

Внутренняя лестница №2	1			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
	1			Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
	1		1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Вдоль одной стороны:двух уровневые 0,7 и 0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
	1			Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,12	0,27-0,33		
	0		0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	Нет		п. 5.2.11	
	1			Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	1			Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	3,6	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	0			Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Да		п. 5.2.9	
Внутренняя лестница №3	1			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
	1			Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
	1		1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Вдоль одной стороны:двух уровневые 0,7 и 0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
	1			Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,12	0,27-0,33		
	0		0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	Нет		п. 5.2.11	
	1			Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	1			Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	3,6	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	0			Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Да		п. 5.2.9	
Внутренняя лестница №4	1			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
	1			Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
	1		1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Вдоль одной стороны:двух уровневые 0,7 и 0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
	1			Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,12	0,27-0,33		

		0		0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	Нет		п. 5.2.11	
		1			Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		1			Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	3,6	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0			Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Да		п. 5.2.9	
<input type="checkbox"/> Пандусы стационарные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
<input type="checkbox"/> Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны	0	0	0						
<input type="checkbox"/> Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
<input type="checkbox"/> Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0						
<input type="checkbox"/> Лифты										
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Лифт	1			Ширина кабины «К»	м	1,7	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
		1			Глубина кабины «К»	м	1,7	Не менее 1,5		
		1			Ширина дверного проема «К»	м	0,95	Не менее 0,95		
		1			Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		1			Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		1			Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
		1			Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
		1			Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	да		п. 5.2.20	
		1			Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	да		п. 5.2.20	
		1			Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									

	Название зоны	1	1	1							
	Кабинетная форма обслуживания	1	1	1	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да			п. 7.1.3	
4.4	Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
	Название зоны										
	Кабинеты № 434	1			Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		24,0				
		1			на одно рабочее место	кв.м	12	12		п. 7.1.13	
		1			на два рабочих места	кв.м	18	18		п. 7.1.13	
		1			Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,7	Не более 0,85		п.7.1.9, рис.Д12	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	Нет			п. 7.1.8	
	Кабинеты № 436	1			Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		24,0				
		1			на одно рабочее место	кв.м	12	12		п. 7.1.13	
		1			на два рабочих места	кв.м	18	18		п. 7.1.13	
		1			Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,7	Не более 0,85		п.7.1.9, рис.Д12	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	Нет			п. 7.1.8	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
	Название зоны	0	0	0							
4.6	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
	Название зоны	0	0	0							
4.7	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений										
	Название зоны	0	0	0							
5	Санитарно-гигиенические помещения										
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Универсальная комната общей уборной на 1-м этаже	0	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	Нет	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11		
		0		1	Ширина кабины «К»	м	1	Не менее 1,65			
		1			Глубина кабины «К»	м	1,8	Не менее 1,8			
		1			Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9			
		0		0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	Нет				

		1			Крючки для одежды, костюлов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да			
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п. 5.3.6	
		1			Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.5.5.1	
5.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.3 Кабины душевые закрытые										
	Название зоны	0	0	0						
5.4 Кабины душевые открытые и со сквозными проходами										
	Название зоны	0	0	0						
6 Автостоянки										
6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов										
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Места для парковки автомобилей	0	1	1	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
		1			Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	100	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
		1			Ширина зоны для парковки «К»	м	12	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	10	6,0		
		0		1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	Нет		п. 4.2.1	
		0		1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	Нет			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

<u>Заполнил Анкету:</u>	<u>Заведующий хозяйством</u>	<u>Бубнова Д.М.</u>	<u>(подпись)</u>	<u>«24» июня 2016г.</u>
телефон	Должность	ФИО		
320-40-80,320-40-81	<u>Заведующий</u>	<u>Акулич Е.В.</u>	<u>(подпись)</u>	<u>«24» июня 2016г.</u>
<u>Согласовано:</u>	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО		
телефон				
320-40-80,320-40-81				